

**АКТ**  
**о результатах контроля за соблюдением концессионером условий**  
**Концессионного соглашения от 25.11.2019**

пгт. Малышева

02.08.2024

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 25.11.2019.

Концедент – муниципальное образование Малышевский городской округ;

Концессионер – ООО «АВТ ПЛЮС».

На основании постановления главы Малышевского городского округа от 25.06.2020 «О создании рабочей группы по реализации концессионных соглашений, Концедентом по которым выступает муниципальное образование Малышевский городской округ» (далее – рабочая группа), рабочей группой осуществлены следующие контрольные мероприятия:

- рассмотрен отчет Концессионера об исполнении обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, за 2 квартал 2024 года, поступивший на рассмотрение с нарушением сроков предоставления отчетности 31.07.2024.

В ходе проведения указанных мероприятий рабочей группой получены следующие результаты контроля за 2 квартал 2024 года:

Объемы коммунальных услуг:

Вид услуг	Объем, м.куб.	
	договорной	фактический
Холодное водоснабжение	130 812, 461	126 795, 243
Водоснабжение технической водой	56 116, 916	54 638, 00
Водоотведение	116 312, 478	115 829, 102

Согласно Приложению № 1 к отчету Концессионера Концессионером проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия
1	Актуализация проектно-сметной документации по капитальному ремонту очистных сооружений.


Сведения о количестве прекращений и ограничений подачи воды с указанием причин этого представлены в приложение № 2.

Сведения о выявленных фактах ненадлежащего исполнения обязанностей по подаче воды, оказания услуг водоотведения и сведения о мерах, предпринятых к их устранению и исполнению обязательства надлежащим образом, отсутствуют.

Однако, в администрацию Малышевского городского округа неоднократно поступала информация о неудовлетворительном качестве питьевой воды.


При осуществлении деятельности по водоснабжению, водоотведению имеются факты ненадлежащего содержания объекта Соглашения, а именно: не обеспечено содержание колодцев и люков в исправном состоянии и контроль их расположения на одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном; не принимаются меры по установке люков на открытых колодцах. Несвоевременно принимаются меры по устранению аварийных ситуаций на сетях водоснабжения.

Председатель рабочей группы:

  
\_\_\_\_\_ А.К. Рудный

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ О.А. Попкова

  
\_\_\_\_\_ В.Л. Чучалин

  
\_\_\_\_\_ Н.М. Воробьева

  
\_\_\_\_\_ К.А. Стригулина

  
\_\_\_\_\_ Н.Н. Кочнева